



KZ.И.02.0170

Ф 03 РИ 05.07-5.10-2015

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ТОО «КазЮжстройсертиф»Адрес: Республика Казахстан, 050014, г. Алматы, ул. Бокейханова, 11
телефон: 397-52-61; факс: 397-52-78;

Аттестат аккредитации № KZ.И.02.0170 от 07 июля 2016 г.

Всего листов 2

Лист 1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 1821

от «29» декабря 2018 г.

Акт отбора образцов: от «19» октября 2018 г.

Наименование продукции: Состав биоогнезащитный «FIRESTOP»

Заявитель: ТОО СП «Белый дом», РК, г. Алматы, пр. Рыскулова, 101

Страна (предприятие) изготовитель: РК, ТОО СП «Белый дом»

Дата поступления образцов: 19.10.2018 г.

Дата проведения испытаний: 19.10-19.11.2018 г.

Место проведения испытаний: Испытательная лаборатория ТОО «КазЮжстройсертиф»

Количество образцов: 2 кг

Обозначение НД на продукцию: ТР №724, № 1398, СТ РК 615-1-2011 «Средства огнезащитные для древесины и материалов на ее основе. ОТУ»

Вид испытаний: сертификационный

Условия проведения испытаний: температура 20 °С, влажность 71 %

Результаты испытаний:

Наименование показателей	Обозначение НД на методы испытаний	Нормы по НД	Фактически полученные результаты
1	2	3	4
Маркировка	ТР № 724, Глава 2	<p>Изготовитель (производитель) и (или) поставщик при выпуске в обращение продукции обеспечивает полной, необходимой, однозначно понимаемой и достоверной информацией о ней, исключающей обман и ввод в заблуждение потребителей относительно состава, свойств, назначения, изготовителя (производителя) и (или) поставщика, условия хранения, перевозки, эксплуатации, утилизации, способа изготовления (производства) и употребления (применения), даты изготовления (производства), энергопотребления (для энергопотребляющего оборудования), происхождения, срока годности, массы, объема, количества, а также других сведений прямо или косвенно характеризующих качество и безопасность продукции и обеспечивающих возможность их правильного выбора.</p> <p>Информация для потребителя при реализации продукции представляется с продукцией, текстом, условными обозначениями и (или) рисунками на упаковке (таре), этикетке, ярлыке, документах, памятках (листах-вкладышах). Информация для потребителя на упаковке (таре), этикетке, ярлыке, документах, памятках (листах-вкладышах) по применению и текст в маркировке наносятся на казахском и русском языках.</p> <p>Информацию для потребителя располагают на каждой единице продукции в удобном для чтения (ознакомления) месте на упаковке (таре), этикетке, ярлыке, документах, памятках (листах-вкладышах).</p> <p>Информация для потребителя наносится способом предусмотренным нормативными документами по стандартизации, и представляется в четкой и легко читаемой форме способом, предусмотренным нормативными документами по стандартизации, и представляется в четкой и легко читаемой форме.</p> <p>В информации для потребителя указывается наименование (обозначение) нормативного документа по стандартизации, в соответствии с которым изготовлена (произведена) продукция.</p>	Соответствует



KZ.И.02.0460

Алматинский филиал АО «Национальный центр экспертизы и сертификации»

Испытательная лаборатория пищевой продукции
Аттестат аккредитации № KZ. И. 02.0460 от 01.07.2014 г до 01.07.2019г
050035, г. Алматы, ул. Алтынсарина, 83, тел. 303-91-46

Стр.1 из 1
Приложение 0

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 8753

от 22.11.2018 г.

1. Заявитель - ТОО «СП» Белый Дом», Казахстан, г.Алматы, пр.Рыскулова, дом 101
2. Дата поступления образца (ов) – 16.11.2018 г.
3. Наименование образца (ов) – состав биоогнезащитный «FIRESTOP»
5. Срок годности – 12 мес
6. Изготовитель – Казахстан, ТОО «СП» Белый Дом»,
7. Вид испытаний – для подтверждения соответствия
8. НД на заявленную продукцию – Инструкция № 7.04.003.97
9. Дата начала и окончание испытаний - 16.11.2018 г. – 22.11.2018 г.
10. Условия проведения испытаний: температура 20° С влажность 58 %

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование показателей, ед. изм.	Нормы НД	Фактические показатели	НД на методы испытаний
1	2	3	4
Токсичность	Не более 2 баллов	1 балл	Инст. № 7.04.003.97
Количество миграции вредных химических веществ в воздушную среду:			
Ацетон, мг/м ³	не более 0,35	Не обнаружено	Инст. № 7.04.003.97
Толуол, мг/м ³	не более 0,6	Не обнаружено	Инст. № 7.04.003.97
Бутилацетат, мг/м ³	не более 0,1	Не обнаружено	Инст. № 7.04.003.97

Начальник лаборатории

Протокол оформила

Ж.К. Махметова


А.Н. Капаева



Данный протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная или полная перепечатка протокола испытаний без разрешения лаборатории запрещена



KZ.И.02.1171



ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

ПОЖАРНОЙ И ПРОМЫШЛЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

Результаты испытаний.

Условия проведения испытаний:

- температура 16°C;
- влажность 68%;
- атмосферное давление 94,2 кПа

Показатель, единица измерения	НД на метод испытания	Норма по НД	Фактическое значение
1	2	3	4
1.Группа огнезащитной эффективности:	ГОСТ 16363-98	При потере массы не более 9 % для средств защиты древесины устанавливают I группу огнезащитной эффективности. При потере массы более 9 %, но не более 25 %, для средств защиты древесины устанавливают II группу огнезащитной эффективности. При потере массы более 25 % считают, что данное средство не обеспечивает огнезащиты древесины	24,0

В результате проведенных испытаний огнезащитного состава для древесины «FIRESTOP» по ускоренному методу установлено, что данное средство относится к II группе огнезащитной эффективности.

Исполнители:

Специалист ИЛ ППБ

Начальник ИЛ ППБ



Щукин О.В.

Пономарев Б.В.

Протокол испытаний распространяется только на образцы, прошедшие испытания.